



TAXIATOSH ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI AJ
АО ТАХИАТАШСКАЯ ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
JSC TAKHIYATASH THERMAL POWER PLANT

Qoraqalpog'iston Respublikasi, TaxiAtosh tumani, TaxiAtosh sh., Qusshilik MFY, Tashauz ko'chasi 1-1B-u'y, Tel.(998-61) 572-70-54, E-mail: portaltaxes@umail.uz
Республика Каракалпакстан, Тахиаташский район, г. Тахиаташ, Кусчилик МСГ, улица Ташауз дом 1-1Б, Тел.(998-61) 572-70-54, E-mail: portaltaxes@umail.uz
Republic of Karakalpakstan TaxiAtash district, TaxiAtash c. Kuschilik MAS, the street Tashauz 1-1B, Tel.(998-61) 572-70-54, E-mail: portaltaxes@umail.uz

№70/32

2025 yil «08» oktyabr

Korxona va tashkilotlarga

TaxiAtosh IES" AJ BGQ sexi OTQ-2-220 kVda joylashgan DZS-2-220 kV differensial himoya terminali (tipi Multilin B90) da aloqa (kommunikatsiya) modulining ishdan chiqqanligi hamda terminal ekranida "DIRECT RING BREAK" signali mavjudligi sababli terminal bilan ma'lumot almashinuvi to'xtagan va himoya funksiyalari to'liq ishlamayapti.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda Sizdan terminalning normal ish faoliyatini tiklash maqsadida quyidagi ehtiyot qismga tijorat taklifi berishingizni so'raydi.

№	Maxsulot nomi:	O'lchov birligi	Soni
1	Aloqa moduli: Multilin B90 terminali uchun aloqa moduli (model UR7HH)	dona	2

"TaxiAtosh IES" AJ
UM bo'yicha direktori

Bajaruvchi: MTTX tel: 46-543



A.M.Bekjanov